well #5

85510

Test Pump Data

Client name: City of Wesley **10/29/2016**

Time	SWL	PWL	Engine Oil Pressure	RPM	Meter	Water GPM	Water Clarity
1:20 PM	97'4"				152274		
1:30		148'				190	Cloudy
1:45		162'				180	Rusty
2:05		171'				175	Rusty
2:30		176'				175	Clear
3:00		186'				170	Clear
3:35		194'				160	Clear
4:05		192'				155	Clear
5:00		192'				150	Clear
5:45		195'				150	Clear
6:20		195'				155	Clear
8:10		196'				150	Clear
10:40		195'				145	Clear
1:05 AM		197'				145	Clear
2:35		196'				150	Clear
5:15		196'				145	Clear
6:30		195'				150	Clear
9:51		194'				140	Clear
10:00	117'						
10:15	111'						
10:30	102'						
11:05	101'						
12:50 PM	99'						